



ERSARA

Entidade Reguladora dos Serviços
de Águas e Resíduos dos Açores

Incumprimentos parâmetros microbiológicos

fevereiro

A ERSARA torna público os resultados dos incumprimentos microbiológicos comunicados pelas entidades gestoras dos sistemas de abastecimento público de água para consumo humano, no âmbito dos Programas de Controlo da Qualidade da Água de 2019

Entidade Gestora	Zona de Abastecimento	Parâmetro	Unidades	Valor Paramétrico	Resultado	Data Amostragem	Causas
CM do Corvo	Tanque	Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	0	53	11-02-2019	a
	Tanque	Bactérias coliformes	N/100 ml	0	53	11-02-2019	a
CM de Calheta	Biscoitos; Norte Pequeno e Fajã dos Cubres; Aterro Sanitário	Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	0	6	24-02-2019	a
	Biscoitos; Norte Pequeno e Fajã dos Cubres; Aterro Sanitário	Bactérias coliformes	N/100 ml	0	>100	24-02-2019	a
	Fajã da Caldeira de Santo Cristo	Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	0	24	24-02-2019	a
	Fajã da Caldeira de Santo Cristo	Bactérias coliformes	N/100 ml	0	24	24-02-2019	a
	Loural	Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	0	9	24-02-2019	a
	Loural	Bactérias coliformes	N/100 ml	0	9	24-02-2019	a
	Poejal	Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	0	12	24-02-2019	a
	Poejal	Bactérias coliformes	N/100 ml	0	21	24-02-2019	a
	São Tomé	Escherichia coli (E. coli)	N/100 ml	0	16	24-02-2019	a
	São Tomé	Bactérias coliformes	N/100 ml	0	24	24-02-2019	a
CM de Ribeira Grande	7	Bactérias coliformes	N/100 ml	0	15	27-02-2019	a

Causas	Descrição
a	Não identificado
b	Dosagem inadequada de reagente
c	Falha no sistema de tratamento
d	Falta de manutenção/limpeza na rede de distribuição/reservatório
e	Rotura na rede de distribuição/reservatório
f	Contaminação pontual da origem de água
g	Contaminação na origem de água bruta